



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Санкт-Петербург

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 17 ” марта 20 17 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-61

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 23 января 2017 года № 2-18-61

проведена внеплановая выездная проверка здания общежития, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Кузнецовская, дом 9, корп. 3, лит. А

Наименование правообладателя объекта защиты:

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОТРАНСПОРТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ" (СПБ ГБПОУ "АТЭМК");

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ” февраля 20 17 г. с 12 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.
1,5
“ 27 ” февраля 20 17 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность ч.
“ 06 ” марта 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
0,5
“ 17 ” марта 20 17 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность ч.

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 5 часов
(рабочих дней, часов)


| |
|--|
| СПБ ГЕНСУ «Автотранспортный и электромеханический колледж» ВХОДЯЩИЙ № <u>413</u> от « <u>17</u> » <u>марта</u> 20 <u>17</u> г. |
|--|

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Нечаев И.А. зам.директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 12 » часов « 30 » минут « 20 » февраля 20 17 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Бертова Ирина Юрьевна – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХЧ Нечаев Илья Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

улица Кузнецовская, дом 9, корп. 3, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отчет о проведении расчетов по оценке пожарного риска для объекта защиты: здание общежития, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 9, корп. 3, лит. А, правообладателем которого является САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОТРАНСПОРТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (СПБ ГБПОУ "АТЭМК"), выполненный Санкт-Петербургским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», свидетельство об аккредитации № 78-В/0001 от 22 июня 2016 г.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В результате проведения проверки снят с контроля пункт предписания № 2-18-255/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 25 марта 2016 года № 1.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Отметка о применении технических средств:

Фотоаппарат SONY CORP/ MODEL NO.NEX 3, рулетка измерительная металлическая UMЗМ, № 22003-07 (свидетельство о поверке № 0126103), дальномер лазерный АЗ № 30855-07 (свидетельство о поверке № 0126142).

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Фототаблица на не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

Обещание соблюдать требования пожарной безопасности не нарушающими условия


6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: доверенность от 06.02.2017 года № 19-204-17, копия приказа «О назначении ответственных лиц» №115/д, копия приказа «Об установлении противопожарного режима» № 116/д, копия

приказа «Об утверждении добровольной пожарной дружины» № 117/д, копия выписки из протокола № 117 от 22.05.2015, копия удостоверения № 78-718-1399П о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума, копия удостоверения № 19278917 о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе «Пожарная безопасность (пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность)», копия договора № 06-Д-2017 от 27 декабря 2016 г., копия контракта № 09-ЭА-2017 от 12 января 2017 г., копия договора № 10-Д-2017 от 27 февраля 2017 г., 2016 г., копия контракта № 79-ЭА-2016 от 13 июля 2016 г., копия акта № 4 проверки пожарного оборудования водопроводных сетей от 06.10.2016 г., копия протокола испытания сети внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бертова Ирина Юрьевна – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“И. Бертова”

20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Некрасов И.А. зам. дир. по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“И”

03

20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)